



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 07.09.2016.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, Предизоловане цеви, завршне капе, гумени прстен и вентили, редни број јавне набавке 1.1.20/2016, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питање 1: „ Молим појашњење:

- Да ли су цеви бешавне или шавне?
- Назначите дужину цеви за DN 200/315.
- Назначите колики су краци лукова DN40, DN50 I DN80.
- Колика је дужина спојнице и да ли се ПУР маса испоручује уз спојнице?
- Да ли вентил има наставке за одзраку или одмуљ?
- Да ли гредице морају бити од стиропора или могу бити од полиуретана? “

Одговор 1: Појашњење на Ваше питање је:

- Да ли су цеви бешавне или шавне?
До DN100 бешавне, од DN125 шавне
- Назначите дужину цеви за DN 200/315.
L=12m.
- Назначите колики су краци лукова DN40, DN50 I DN80.
DN40: 450x450, DN50 и DN80:500x500
- Колика је дужина спојнице и да ли се ПУР маса испоручује уз спојнице?
L= 600-700mm. ПУР маса иде уз PHD спојнице.
- Да ли вентил има наставке за одзраку или одмуљ?
Не.
- Да ли гредице морају бити од стиропора или могу бити од полиуретана?
Гредице морају бити од полиуретана, биће исправљено у конкурсној документацији и адекватно ће бити продужен рок за доставу понуда.

Питање 2: У складу са техничком документацијом, молим Вас да нам ближе одредите који тачно документ је захтеван Вашом документацијом на страни 5. Конкурсне документације, „документација коју доставља понуђач уз понуду: понуђач мора обавезно да достави уз понуду оверену копију сертификата о извршеном инспекцијском прегледу у складу са EN 10204:2004/3.1 а упутство за употребу, уградњу и одржавање се доставља приликом испоруке робе“

Питање: Сертификат EN 10204:2004/3.1 је документ који издаје сам произвођач и не подлеже инспекцијском прегледу, да ли је довољно доставити примерак сертификата 3.1 за све елементе који су тражени спецификацијом или сте мислили да се доставе оверене копије периодичних и типских испитивања издатим од стране акредитованих контролних тела?

Одговор 2: Технички захтеви за испоруку појединачних компоненти предизолованих система:

1. Понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених производа и достави примерак уверења/сертификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 10204:2004. Овај документ се доставља уз понуду.
2. Документ којим се потврђује усаглашеност понуђених производа су сертификати о завршеном контролисању издати од контролне организације акредитоване према стандарду SRPS ISO/IEC 17020. Овај документ се доставља уз сваку испоруку у фази реализације уговора.

Конкурсна документација биће измењена у складу са питањима 1 и 2 и рок за доставу понуда биће адекватно продужен.

Одговори бр. 1 и 2 су саставни део конкурсне документације и биће објављени на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку број 1.1.20/2016