



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 29.09.2016.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, **Електроматеријал ,опрема и каблови** –Партија 2, редни број јавне набавке 1.1.23/2016, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питање 1: На страни 6/38 конкурсне документације у Спецификацији стоји за позицију 5 да је потребно понуди КАБЕЛ ХНР 48-А 3x95mm², док се у Обрасцу цене на страни 33/38 конкурсне документације на истој позицији тражи КАБЕЛ РР45-А 3x95mm². Молим да разјасните који се кабел тачно тражи, како би могли дати адекватну понуду .

Одговор 1: Потребно да понудите кабел **ХНР 48-А 3x95mm²** или **одговарајући** као што стоји у Спецификацији ,у обрасцу структуре цене ће се вршити измена РР45-А 3x95mm² у ХНР 48-А 3x95mm² .

Питање 2:“ Молим да ми одговорите за поз.27 Грејни кабел 30W/m за коју намену је кабел тј. где се поставља (да ли треба да буде отпоран нпр на УВ зраке или се поставља испод кошуљице итд.) „

Одговор 2: Кабал се поставља испод кошуљице и **није потребно да буде отпоран на УВ зраке**, примењује се као пратеће грејање мазутних водова .

Одговори бр. 1 и 2 су саставни део конкурсне документације и биће објављени на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку број 1.1.23/2016