



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 30.03.2017.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, **ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊА ТРАНСФОРМАТОРА**, редни број јавне набавке **1.2.14/2017**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питање 1:

Molim Vas da nam date tipove energetskih transformatora kao i tipove i proizvođača regulacionih/teretnih sklopki koji su predmet javne nabavke male vrednosti broj : 1.2.14/2017. Godine Usluge popravke i održavanja transformatora OPH 50532200.

Da li je neophodno skidanje poklopca magnetnog kola da bi se izvršila zamena otpornika preko kojih se vrši uzemljenje limova ?

Da li naručilac poseduje trafo ulje, dehidrator i otpornike sa obzirom da u tenderskoj dokumentaciji i tabeli sa cenama ne piše isporuka ?

Одговор 1: У Обрасцу 1.1 на страни 4. у табели А) додаје се тип трансформатора **T1 (тип TP-v 70063)** и „**Teretni menjac: proizvođjac Maschnune fabric Reihausen tip: DIII-200-110/110-12 23 3G In=200A, U=110kV**“

На страни 5. испод табеле А) додаје се:

- Трансформаторско уље поседује Наручилац, јединичну цену дати као услугу доливања по једном литру уља

У обрасцу 1.2 на страни 7. У табели А) додаје се тип трансформатора **T1(тип TP-v 70063)**, на страни 8. испод табеле А) додаје се :

- Јединична цена треба да обухвати тражену услугу ,испоруку и уградњу резервних делова које је потребно заменити

- Скидање поклопца магнетног кола није неопходно ако Извршилац услуге тако процени

У Обрасцу 1.3 на страни 10. у табели А) додају се типови трансформатора Т1(**тип TP-v 70063**) и Т2(**тип TP-v 830963**) ,на страни 11. испод табеле А) додаје се :

- Јединична цена треба да обухвати тражену услугу ,испоруку и уградњу резервних делова које је потребно заменити
- Трансформаторско уље поседује Наручилац, јединичну цену дати као услугу доливања по једном литру уља

У Обрасцу 1.4 на страни 12. у табели А) додају се типови трансформатора Т1(**тип TP-v 70063**) и Т2(**тип TP-v 830963**) , на страни 13. испод табеле А) додаје се :

- Јединична цена треба да обухвати тражену услугу ,испоруку и уградњу резервних делова које је потребно заменити
- Трансформаторско уље поседује Наручилац, јединичну цену дати као услугу доливања по једном литру уља

Врши се измена конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку број 1.2.14/2017