



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; **Факс:** 034/304-783; **e-mail:** jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; **МБ:** 17006100; **Број жиро-рачуна:** 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 27.03.2017.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет услуге, **Услуге именованих тела**, редни број јавне набавке 1.2.3/2017, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питања: „

- **molim Vas da mi pojasnite sledece:** Ponuda mora da sadrzi Overenu kopiju Sertifikata o akreditaciji izdatog od strane ATS-a, kojom se potvrđuje da je ponudjac kompetentan za obavljanje poslova ocenjivanja usaglasenosti koji su specificirani u obimu akreditacije. Da li da bude overena u opštini ili notara ili je samo dovoljno da bude overena nasim pecatom?“
- Molimo Vas za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije:
 1. Kao jedan od uslova za partiju 1 i partiju 2 naveli ste da Imenovano telo za ocenu usaglašenosti i Imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom je da bude akreditovano po SRPS ISO/IEC 17025:2006. Po tom standardu su akreditovane laboratorije za ispitivanje, dok su Imenovana tela akreditovana kao kontrolna tela tipa A po SRPS ISO/IEC 17020:2012 , tako da je potrebno da izmenite uslov u konkursnoj dokumentaciji. Takođe, jedan od uslova je overena fotokopija sertifikata izdata od strane ATS-a. Kao dokaz o ispunjenosti uslova je obim akreditacije u kojem je upisano za šta je sve akreditovano kontrolno telo, jer na sertifikatu piše samo tip kontrolnog tela i po kom je standardu akreditovano.
 2. U partiji 2 u tehničkoj specifikaciji ste naveli uslugu vanrednog pregleda kotla K4 fabrički broj 1911, kao i pregled kotla K4 pre ponovnog puštanja u rad. Šta ste konkretno mislili pod vanrednim pregledom kotla K4? Da li Imenovano telo treba da izvrši vanredni pregled kotla i na osnovu obavljenog spoljašnjeg i unutrašnjeg pregleda i ispitivanja pritiskom predloži dodatni plan i program ispitivanja da bi se utvrdilo stanje grejnih površina kotla i predloži koje grejne površine treba sanirati ili nešto drugo?

- obraćamo vam se sa pitanjem o uslovima koje treba da ispuni Ponuđač u delu dokumentacije koju dostavlja uz ponudu gde je na str. 5 tenderske dokumentacije zahtevana i fotokopija Sertifikata o akreditaciji koji je izdat od ATS-a kojim se potvrđuje da ponuđač zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 i da je kompetentan da obavlja poslove **ispitivanja** koji su specificirani u Obimu akreditacije.

Pitanje:

Obzirom da je predmet ove javne nabavke „usluge imenovanih tela“ a imenovana tela vrše **kontrolisanja** i akredituju se prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012, mogu li učestvovati Imenovana tela akreditovana prema SRPS ISO/IEC 17020:2012.

Образложење:

Standard SRPS ISO/IEC 17025:2006 definiše *Opšte zahteve za kompetentnost za Laboratorije za **ispitivanje** i laboratorije za etaloniranje.*

Na osnovu njega se akredituju Laboratorije za ispitivanja (mehanička ispitivanja itd.)

Standard SRPS ISO/IEC 17020:2012 - ***Ocenjivanje usaglašenosti** – zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju **kontrolisanje*** definiše zahteve prema kojima se akredituju imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti (traženo u Partiji 1) i **kontrolisanja** (traženo u partiji 2), a kontrolisanja su pregledi i ispitivanja opreme pod pritiskom (Pravilnik o pregledu opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe - Sl. Glasnik RS br. 87/2011 i 75/2013).

Shodno tome, pitanje je da li se u tenderskoj dokumentaciji može uneti i standard SRPS ISO/IEC 17020:2012 kao uslov za učešće na tenderu.

Одговор: У техничкој документацији грешком је написано да Именовано тело за оцену усаглашености и Именовано тело за прегледе и испитивања опреме под притиском буде акредитовано по SRPS ISO/IEC 17025:2006, треба да буде акредитовано по SRPS ISO/IEC 17020:2012.

Сертификати не треба да буду оверени, понуђачи прилажу фотокопију истог.

Под ванредним прегледом котла подразумева се да именовано тело изврши спољашни и унутрашњи преглед котла а по потреби испитивање притиском, утврди стање грејних површина и предложи или да се сагласи са нашим предлогом санације цевног система.

Одговор је саставни део конкурсне документације и биће објављен на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца, конкурсна документација биће измењена у складу са сугестијама.

Комисија за јавну набавку број 1.2.3/2017