



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 17.03.2017.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет услуге, **Баждарење и подешавање вентила**, редни број јавне набавке **1.2.4/2017**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питање 1: . Šta se podrazumeva pod zahtevom naručioca da se ventili sigurnosti pod rednim brojevima 11, 12, 13, 14 i 27 ispituju i podešavaju na licu mesta (na kotlu, na generatoru i na razvodniku), odnosno da li će ti sigurnosni ventili biti skidani sa posuda pod pritiskom ili se ispitivanje i podešavanje mora vršiti bez njihovog skidanja sa posuda i, ako će se oni skidati sa posuda, čija obaveza će biti da ih skinu i vrate na posude(naručioca ili izvođača radova)?

Одговор 1: Испитивање и подешавање вентила под редним бројем 11, 12, 13, 14 и 27 се врши без скидања са опреме под притиском на којој се налазе .

Питање 2: Da li se za sigurnosne ventile pod rednim brojevima 19, 20, 21, 22, 23, 24, 38 i 39 podrazumeva da se u jednom kućištu nalaze po dva sigurnosna ventila?

Одговор 2: Вентили сигурности под редним бројевима 19, 20, 21, 22, 23, 24, 38 и 39 имају по 2 (два) вентила са наведеним фабричким бројевима како је већ дато у Техничкој спецификацији (**Образац 1**) .

Питање 3: S obzirom da akreditovane laboratorije za ispitivanje, koje se bave ispitivanjem i podešavanjem sigurnosnih ventila, ne mogu imati sve rezervne delove svih tipova svih proizvođača sigurnosnih ventila koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, a posebno ne mogu imati i sve opruge za sve dimenzije i sve nazivne pritiske sigurnosnih ventila, jer se one rade isključivo po porudžbini, pojasnite šta očekujete da *Zvanični cenovnik za rezervne delove i*

potrošni materijal, konkretno i eksplicitno, po stavkama, taksativno navedeno i količinski, treba da sadrži?

Одговор 3: Став Наручиоца је да свака фирма мора да има Званичан ценовник по коме обрачунава извршене услуге и испоручена добра . Наравно да није могуће да акредитована лабораторија као и било која друга фирма има све резервне делове и било која друга добра која могу да се потражују. Зато је и тражен Званични ценовник за резервне делове **које имате у ценовнику и чија уградња и продаја је вршена** а не ценовник свих могућих резервних делова за сваку ставку понаособ .

Званични ценовник може бити у електронском или папирном облику како Понуђачима одговара .

Конкурсна документација се неће мењати .

Комисија за јавну набавку број 1.2.4/2017