



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  
енергије и флуида и пружање услуга  
**ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ**  
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: [jnabavka@energetika-kragujevac.com](mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com)  
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 28.08.2017.

## ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

**Предмет:** Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет радови, **Санација димњака на матичној локацији** редни број јавне набавке **1.3.13/2017**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

### Питања:

1. Имајући у виду да је конкурсном документацијом, у делу техничка спецификација на страни бр. 4, 5, предвиђено позичијом бр. 3 - "пажљива демонтажа лабилног и нестабилног озида унутрашње заштитне хилзне од њеног врха..." и позичијом бр. 4 – "пажљива демонтажа лабилног и нестабилног АВ серклажа и озид са врха димњака..." молимо Вас за информацију када можете да нам доставите пројекат димњака ради могућности достављања сто прецизније понуде?
2. Имајући у виду да је конкурсном документацијом, у делу техничка спецификација на страни бр. 5, предвиђена, позичијом бр. 3 - "пажљива демонтажа лабилног и нестабилног озид унутрашње заштитне хилзне од њеног врха..." , само демонтажа ЗАШТИНОГ озид са унутрашње стране **без поновне монтаже новог ЗАШТИНОГ озид** молимо Вас за техничко објашњење како планирате да заштитите спољашњи носеци озид (који је сигурно већ делимично оштећен од старости, вremenских услова и дугогодишње експлатације димњака) пошто постаје директно изложено утицају димних гасова, темепретури, киселинама и атмосвералијама?
3. Имајући у виду да је конкурсном документацијом, у делу техничка спецификација на страни бр. 5, предвиђена, позичијом бр. 4 - "пажљива демонтажа лабилног и нестабилног АВ серклажа и озид са врха димњака..." , само демонтажа АВ прстена и озид са врха димњака **без поновне монтаже озид и новог АВ прстена** молимо Вас за техничко објашњење како сте предвидели да врх димњака заврши, тј. учрсти врх озид да не би дошло до обрушавања и спречи убрзано пропадање опеке и малтера који остају директно изложени утицајима димних гасова, темепретури, киселинама и атмосвералијама?
4. Имајући у виду да је конкурсном документацијом предвиђена гаранција од минимум 12 месеци на изведене радове молимо Вас за техничко објашњење на које се то радове из конкурне документације конкретмо односи?

**Одговори:**

1: Projekat dimnjaka po kome su izvedeni radovi na izgradnji postojećeg dimnjaka nemamo ali imamo Projekat izvedenog – trenutnog stanja dimnjaka u elektronskom obliku i biće Vam poslat na e-mail adresu. **Svaki ponuđač koji izrazi želju i potrebu da pogleda pomenuti projekat izvedenog – trenutnog stanja dimnjaka može da pošalje zahtev na zvaničnu e-mail adresu [jnabavka@energetika-kragujevac.com](mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com) i isti će biti poslat na e-mail adresu pošiljaoca zahteva.**

2: Ponovna montaža novog zaštitnog ozida planirana je u drugoj fazi, odmah posle završetka grejne sezone 2017/2018 godine, pošto nismo u mogućnosti da te radove završimo do početka grejne sezone. Zaštitna hilzna se ne ruši cela već samo od kote 27,00 m do kote 46,79 m.

3: Ponovna montaža dimnjaka je planirana da se izvede u drugoj fazi, nakon završetka grejne sezone 2017/2018 godine a trenutno se vrši samo demontaža. Prema projektu trenutnog stanja dimnjaka, dimnjak je stabilnog stanja do kote 77,70 i ne pretil opasnost od urušavanja.

4: Garancija se odnosi samo na radove koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji, tj. na predviđenu demontažu i da ne postoji mogućnosti nekontrolisanog daljeg urušavanja.

**Конкурсна документација је остала непромењена тако да дан и сат пријема, односно отварања понуда остају непромењени, односно остају 01.09.2017. године до 12:00, односно 12:30 часова.**

**Комисија за јавну набавку број 1.3.13/2017**