



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 29.08.2017.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет радови, **Санација димњака на матичној локацији** редни број јавне набавке **1.3.13/2017**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питања:

1. Имајући у виду да је конкурсном документацијом, у делу техничка спецификација на страни бр. 5, предвиђено позичијом бр. 5 - " привремено постављање и повезивање громобранске инсталације" molimo Вас за техничко објашњење "привремено постављање громобранске инсталације" и на колико дугачак временски период се привремено поставља?
2. Имајући у виду да је конкурсном документацијом, у делу техничка спецификација на страни бр. 5, предвиђена, позичијом бр. 4 - "пажљива демонтажа лабилног и нестабилног АВ серклажа и озид са врха димњака од коте 81,54 до коте 77,70m..." , само демонтажа АВ прстена и озид са врха димњака у висини од 3,84m без поновне монтаже озид и новог АВ прстена , **чиме се смањује висина димњака**, molimo Вас за информацију да ли сте поступили према Закону о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 I 36/2009), за пројекте који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројеката који могу имати значајан утицај на животну средину, тј. **да ли сте урадили процену утицаја димњака са уманјеном висином од пројектоване на животну средину?**
3. Имајући у виду да је конкурсном документацијом у делу техничка документација и планови, додатни услови, послови и финансиски капацитет, на страни бр. 7 предвиђено да понуђач мора да докаже да је у последње 3 године извршио најмање десет услуга грађевинских санација/реконструкција самостојећих зиданих или бетонских димњака минималне висине 81m и минималног пречника светлог отвора D3.5m, које у себи садрже активност рушења делова озид, минималне укупне вредности 5.000.000 динара molimo Вас за техничко објашњење да ли постоји разлика између технологије изградње зиданих

dimnjaka manje visine i manjeg prečnika svetlog otvora i da li se tehnologija izvođenja radova na takvim dimnjacima razlikuje od tehnologije izvođenja radova na predmetnom dimnjaku i u čemu?

4. Imajući u vidu da je konkursnom dokumentacijom u delu tehnička dokumentacija i planovi, dodatni uslovi, kadrovski kapacitet, na strani br. 8 predviđeno da ponuđač mora da dokaže da u radnom odnosu (određeno/neodređeno , privremeni i povremeni poslovi, ugovor o delu) ima najmanje 1 dipl.maš.inž, odgovorni izvođač radova za termoenergetske objekte molimo Vas za tehničko objašnjenje u kakvoj je vezi pomenuti uslova sa predmetom javne nabavke koji po prirodi stvari podrazumeva demontaže spoljašnjeg i unutrašnjeg ožida dimnjaka?

Одговори:

1. Privremeno postavljanje gromobranske instalacije je na period ne duže od 12 meseci.
2. Nije urađena procena uticaja dimnjaka na životnu sredinu, nadzidiivanje dimnjaka je planirano u drugoj fazi.
3. Obzirom na visinu dimnjaka i rušenje samog vrha dimnjaka neophodno je da te radove radi neko ko ima iskustva sa radom na rušenju dimnjaka te ili veće visine.
4. Zbog važnosti samog objekta – dimnjaka i ozbiljnosti posla, smatramo da ponuđač treba da pored diplomiranog građevinskog inženjera – odgovorni izvođač radova za visokogradnju, treba da ima i jednog diplomiranog mašinskog inženjera – odgovorni izvođač radova za termoenergetske objekte.

Конкурсна документација је остала непромењена тако да дан и сат пријема, односно отварања понуда остају непромењени, односно остају 01.09.2017. године до 12:00, односно 12:30 часова.

Комисија за јавну набавку број 1.3.13/2017