



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  
енергије и флуида и пружање услуга  
**ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ**  
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: [jnabavka@energetika-kragujevac.com](mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com)  
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 07.11.2017.

## ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

**Предмет:** Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет услуге „**Каблови и кабловски прибор**“, редни број јавне набавке **1.1.31/2017**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

### Питање 1:

Молимо Вас ,доставите нам појашњење у вези тражених додатних услова. У делу конкурсне документације III Техничка документација и планови , IV-Услови за учешће у поступку јавне набавке, у делу испуњавања додатних услова за учешће у поступку ЈН, тачка 1.2 Кадровски капацитет , навели сте:

Кадровски капацитет :

-Понуђач мора да има најмање једно ангажовано лице ВС или ВСС стручне спреме техничког смера

Питање: Преиспитати оправданост траженог услова имајући у виду предмет Јавне набавке –испорука робе. Позивамо се на Закон о јавним набавкама члан 76 у коме стоји :  
„ Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке „  
Сматрамо да захтевањем овог услова се умањује конкурентност понуђача

### Питање 2:

У партији 1, за позицију број 27 у обрасцу структуре цена , захтевате да се понуди Телефонски кабел PGA4-црни

Потребно је дефинисати да ли је потребно понудити лицнасти пљоснати PGA4 кабел пресека 7x0,12 mm или је потребно понудити кабел пуног пресека 4x0,12 mm ?

### Одговор 1 :

### На страни 31 конкурсне документације брише се :

#### „Кадровски капацитет :

-Понуђач мора да има најмање једно ангажовано лице ВС или ВСС стручне спреме техничког смера“

На страни 34 конкурсне документације брише се став 5 у Изјави :

„5) Понуђач мора да има најмање једно ангажовано лице ВС или ВСС стручне спреме техничког смера“

**Одговор 2:**

Потребно је понудити **лицнасти** пљоснати РГА4 кабал 4x0,12 mm .

**Врши се** измена и допуна конкурсне документације на страни 17 у табели Техничке спецификације на позицији 27 додаје се „**Лицнасти** „ и мења се **редни број позиције 27** „Телефонски кабал РГА4 – црни „ у 28 , 28 у 29 због техничке грешке .

**Врши се продужење рока за подношење понуда на 14.11.2017. године до 10:00 ч.**

**Комисија за јавну набавку број 1.1.31/2017**