



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; MB: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 02.08.2018.године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, **Водоказна стакла**, редни број јавне набавке **1.1.10/2018**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питање :

1. U konkursnoj dokumentaciji, u delu tehničke karakteristike, piše slavina za vodokazno staklo Ø16 i Ø20, 1/2“.
Pitanje: Da li je veza slavine sa posudom navoj 1/2“ ili prirubnica 1/2“?
2. U konkursnoj dokumentaciji, u delu tehničke karakteristike, piše slavina za vodokazno staklo Ø16-2 komada i Ø20-2 komada.
Pitanje: Dali se pod 2 komada misli na jednju gornju i jednu donju slavinu ili na dva kompleta slavina za 2 pokazivača?
3. Molimo Vas da navedete koliki je radni pritisak i koji je fluid u pitanju?
4. U konkursnoj dokumentaciji, piše da se uz isporuku dostavlja izveštaj o ispitivanju na visok pritisak prema EN 12266.
Pitanje: Pošto se stakla ne ispitiju prema ovom standardu, pretpostavljamo da se ovo odnosi na slavine. Da li smo u pravu?

5. U konkursnoj dokumentaciji piše garantni rok 24 meseca.
Dužina trajanja stakla zavisi od više faktora: vrste fluida, radnih uslova, mogućih nečistoća u fluidu, načina ugradnje, itd. Stakla spadaju u potrošne delove pokazivača nivoa i ne postoji proizvođač koji može sa sigurnošću da navede i da stoji izjave o garanciji od 2 godine za potrošni materijal.

Одговор:

1. За славине Ø16 и Ø18 веза са посудом је са навојем 1/2".
2. Потребно је понудити 2 комплекта славина .
3. Радни притисак до 15 бара , радни медиј је вода температуре до 150°C .
4. Извештај о испитивању на висок притисак се доставља за водоказну арматуру – славине .
5. У конкурсној документацији на страни 5 и страни 20 у Обрасцу понуде , је наведено да је гарантни рок 3 месеца од пријема робе од стране Наручиоца.

Наведена питања и одговори су саставни део Конкурсне документације .

Не врши се измена рока за подношење понуда .

Комисија за јавну набавку број 1.1.10/2018