



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 27.11.2018.године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке „**ВЕНТИЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**“, ПАРТИЈА 2- Гумирани вентили , редни број јавне набавке **1.1.39/2018**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питање:

- Molimo da nam odgovorite da li protočni deo tvrdogumiranih membranskih ventila treba da bude gumiran ili PFA?

Одговор:

- Проточни део тврдогумираних мембранских вентила треба да буде гумиран .

Овај документ је саставни део конкурсне документације , не врши се измена конкурсне документације као ни продужење рока за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку број 1.1.39/2018