



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга

ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com

PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 25.07.2019.године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке „Санација озидна котла“ број 1.3.8/2019 Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питање :

PITANJE 1:

U TABELI B за партију II на страни 16/67 дефинисана је количина позиција R за испоруку. Rok за испоруку је јако кратак а број комада по позицији је јако мали што драстично утиче на цену по комаду, да ли је Наручилац сагласан да се позиције R37, R69, R68, R101, R-119 и R-56 излију од бетона и испоруче као полупабрици . U случају да се наведене опеке испоручују као полупабрици у ком квалитету ватросталног бетона је потребно изградити ове опеке ?

Одговор :

Остајемо при условима из техничке спецификације у конкурсној документацији за шамотне опеке , нисмо сагласни да се R37,R69,R68,R101,R119 и R56 излију од бетона и испоруче као полупабрици .

Овај документ је саставни део конкурсне документације .

Не врши се измена конкурсне документације као ни продужење рока за подношење понуда .

Комисија за јавну набавку број 1.3.8/2019