



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 19.08.2019.године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке „ **ПОТРОШНИ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ “ број 1.1.33/2019** Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питања :

Partija 3-Sklopna Tehnika

Pozicije:31,32 i 90- Od dobavlјaca smo dobili informaciju da se trazene reference ne proizvode vise i da se ne mogu ponuditi adekvatne zamene.Molim Vas za izmenu konkursne dokumentacije.

Pozicija 81: ТРОПОЛНИ ОСИГУРАЧ РАСТАВЉАЧ ВЕРТИКАЛНИ ISFL630 или одговарајуће Трополни вертикални раставни осигурачи; Номинална струја 630А; Називни изолациони напон 800V; Величина осигурача NH00; Димензије: 755x100x192mm; еквивалентан типу FURACT ISFL630

Da li je montaza trazenog osiguraca na sine?

Pozicija 54: Molim Vas navedite proizvoђjaca trazениh kontaktora.

Одговори :

Партија 3-Склопна техника

-Позиције 31,32 и 90 **се бришу** из табеле Техничке спецификације из Обрасца 1.3 .

-Позиција 81: ТРОПОЛНИ ОСИГУРАЧ РАСТАВЉАЧ ВЕРТИКАЛНИ ISFL630 –
Монтажа траженог осигурача није на шине **већ је прикључак за кабловске папучице.**

-Позиција 54 : ДВА КОНТАКТОРА СА ИНТЕГРИСАНОМ МЕХАНИЧКОМ ЗАШТИТОМ - Уместо sacl04a400m треба да стоји „ тип cl04a400m General electric или одговарајући“

Овај документ је саставни део конкурсне документације .

Врши се измена конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда на 27.08.2019.године до 12 часова .

Комисија за јавну набавку број 1.1.33/2019